น้ำยาตรวจหารอยรั่วอุดรอยรั่วแบบมี UV สีเรืองแสง 2 In 1 สำหรับเครื่องปรับอากาศ, ตู้แช่เย็น, ตู้แช่แข็ง




P/N. SPE-EZDS-CS EZ-Ject™ UV Dye and Sealant 0.5 oz (15 ml) cartridge. Each cartridge treats up to 42,000 Btu. (12.3 kW) of cooling

น้ำยาหารอยรั่วและอุดรอยรั่วแบบ 2 NI 1 สำหรับเครื่องปรับอากาศ/ตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็งแบบมีสี UV สามารมองเห็นรอยรั่ว

มีเฉพาะน้ำยาปริมาณต่อ 1 หลอด 0.5 ออนซ์ ใช้ได้ถึง 42,000 Btu. (12.3 กิโลวัตต์) สามารถหารอยรั่วได้ทั้งรอยเล็กและใหญ่ได้ดูจากสี UV ที่ออกมาตรงจุดรั่วช่วยให้เห็นรอยรั่วเพื่อทำการซ่อมรั่วได้ตรงจุดและสามารถอุดรอยรั่วขนาด 0.3 มม. ได้อย่างถาวรใช้ได้กับทุกสารทำความเย็น (ยกเว้นแอมโมเนีย) หากระบบใหญ่กว่า 42,000Btu. ให้เพิ่มปริมาณน้ำยาข้างหลอดมีขีดบอกระดับปริมาณการเติมที่เหมาะสม หากน้ำยาเหลือสามารถเก็บไว้ใช้ครั้งถัดไป

ต้องใช้ร่วมกับชุดเติม RP-EZ-50 และ RP-EZ-25

RP-EZ-50 หัวฉีดสำหรับเติมน้ำยาเข้าระบบ
RP-EZ-25 สายต่อยาว 8 นิ้ว (20 เซนติเมตร)
ตัวเมีย 2 ด้านขนาด ¼




วิธีการเติมน้ำยาหาและอุดรอยรั่วแบบมี UV สีเรืองแสง 2 In 1เข้าระบบทำความเย็นด้วยชุดอุปกรณ์หัวฉีด

ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยก่อนทำงานเช่นแว่นตาเซฟตี้และถุงมือ

เริ่มจาก: เปิดเครื่องปรับอากาศ/ตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็งให้ทำงานตั้งอุณภูมิต่ำสุดเพื่อให้คอมเพรสเซอร์ทำงานอย่างเต็มที่ตลอดเวลาหลังจากนั้นทำขั้นตอนต่อไปดังนี้

1. คลายเกลียวฝาครอบสีดำ (ด้านใหญ่) ของน้ำยาอุดรอยรั่วออกและขันเข้าให้แน่นกับชุดหัวฉีดสำหรับเติม
2. จับหลอดให้ตั้งตรงแล้วคลายเกลียวฝาครอบเล็กๆออก ต่อสายอะแดปเตอร์เข้ากับหลอดน้ำยาใส่ข้อต่อไล่อากาศเข้าที่ปลาย
3. หมุนด้ามจับจนกระทั่งมีน้ำยาออกมาเล็กน้อยและฟองอากาศหมดซึ่งพร้อมใช้งาน ถอดอะแดปเตอร์ตัวไล่อากาศออก
4. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับพอร์ตบริการด้านแรงดันต่ำ หมุนด้ามจับฉีดน้ำยาเข้าไปในระบบจนหมด
5. ถอดชุดเติมน้ำยาออกและปล่อยให้ระบบทำงานต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้น้ำยาทำงานไหลเวียนทั่วทั้งระบบ







****แนะนำให้ใช้คู่กับแว่นตาและไฟฉาย UV ส่องจะทำให้เห็นรอยรั่วได้ชัดเจนง่ายต่อการซ่อมรั่วได้ตรงจุด****
ข้อดีเป็นการบำรุงรักษาและป้องกันเมื่อเกิดรอยรั่ว ณ ปัจจุบันหรือในอนาคตน้ำยาจะยังทำงานเพราะน้ำยาจะไหลเวียนอยู่ในระบบตลอดหากไม่มีการเปลี่ยนถ่ายสารทำความเย็นออก ปลอดภัยต่ออุปกรณ์ของระบบทำความเย็น

บริษัท เอพีแอล เอเชีย จำกัด
11/129-132 หมู่ 5 คลอง 2 ถ. ลำลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130
เบอร์โทร 0-2995-4461-4 Line: @APL-ASIA WWW.APL-ASIA.COM